

AVIS DU SDIS											
Numéro, Observation, Prescription ou Recommandation				Prise en compte de l'observation				Document(s) modifié(s)			
N°	Observation	P	R	Avis du BE	Avis du maître d'ouvrage	1	2	3	4	5	6
1	Il conviendrait de préciser dans le règlement, les caractéristiques minimales requises pour les voies et accès qui doivent permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.	x		Cette précision sera ajoutée.							
2	Sur les 17 points d'eau incendie recensés, seuls 4 sont opérationnels, 10 sont opérationnels sous conditions et 3 sont hors services. Il conviendra d'améliorer les secteurs défaillants.	x		Cette précision sera ajoutée.							
3	Ajouter dans le règlement un paragraphe intitulé "prévention des incendies de forêts"	x		Cette précision sera ajoutée.							

<input type="checkbox"/>	Avis du conseil municipal requis
<input type="checkbox"/>	Avis du bureau d'études ETEN requis
<input type="checkbox"/>	Modification validée
<input type="checkbox"/>	Modification refusée

P Prescription ou réserve  
R Recommandation